Berita Acara Pemberian Penjelasan

REHABILITASI JEMBATAN 2 PULAU DOMPAK, KOTA TANJUNGPINANG

Nomor : 027/BAPP/POKJA PAKET 027/V/2025

Pada hari ini, 22 Mei 2025, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10027744000
Nama Tender	:	Rehabilitasi Jembatan 2 Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang
Nilai Total HPS	:	Rp. 4.205.344.600,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Kepada Yth. Calon Peserta :

1) Untuk dapat memanfaatkan tahapan penjelasan ini apabila ada hal yang kurang jelas,apabila ada perubahan akan disampaikan dalam perubahan / addendum dokumen;

2) Untuk Saat Ini kita Mengacu Pada Model Dokumen Pemiihan (MDP) PERLEM LKPP NO 12 TAHUN 2021.

Catatan:

Peserta Tender diharapkan untuk memperhatikan kembali Dokumen Pemilihan, Spesifikasi Teknis, Addendum Dokumen Pemilihan (apabila ada) dan Addendum Spesifikasi Teknis (apabila ada) serta Perubahan lainnya dan diharapkan untuk memperhatikan contoh atau format yang tertuang dalam Dokumen Pemilihan dan Addendumnya. Terima kasih

- Bab

Pertanyaan Peserta 10396353000 22 Mei 2025 10:13

Bisakah lebih menjelaskan lagi mengenai peralatan SandBlasting yang ada dalam Dokumen Pemilihan yang menerangkan bahwan Peralatan SandBlasting dengan kapasitas 125Cfm, karena dari sumber yang kami dapat kapasitas maksimal dari peralatan ini ialah 25Cfm dan Maksimal Working Preasurenya **125psi** *(Bukan CFM),* mohon penjelasannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam penawaran.

Terimakasih..

Jawaban POKJA PAKET 027 (2025) 22 Mei 2025 11:44

Kepada Yth

Id 10396353000

terima kasih kepada peserta, untuk perihal diatas akan kami koordinasikan dengan PPK dan tim teknis terkait pertanyaan diatas apa bila ada perubahan akan di tungkan dalam addendum dokumen pemilihan dan apa bila tidak ada perubahan akan mengacu pada dokumen pemilihan awal

Terima kasih

Jawaban POKJA PAKET 027 (2025) 22 Mei 2025 13:34

Setelah berkoordinasi bersama PPK dan tim teknis terkait maka diperoleh jawaban sebagai berikut "Untuk mendapatkan hasil tekanan yang baik maka dipersyaratkan menggunakan compresor dengan kapasitas minimal 125 Cfm". berdasarkan hasil koordinasi tersebut maka persyaratan peralatan dinyatakan tetap mengacu pada dokumen pemiihan. terimakasih

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kepulauan Riau

ttd,

POKJA PAKET 027 (2025)