Berita Acara Pemberian Penjelasan

RENOVASI GEDUNG EX BINTAN EXPO, KOTA TANJUNGPINANG

Nomor : 039/BA-PP/POKMIL PAKET 039/V/2026

Pada hari ini, 4 Mei 2026, telah dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasanuntuk paket pekerjaan:

Kode Tender	:	10130248000
Nama Tender	:	Renovasi Gedung Ex Bintan Expo, Kota Tanjungpinang
Nilai Total HPS	:	Rp. 4.999.000.000,00
Metode Pemilihan	:	Tender
Metode Evaluasi	:	Harga Terendah Sistem Gugur

A. Daftar Pertanyaan Peserta Berikut Jawabannya

Pembukaan

Selamat Pagi,

Diberitahukan kepada seluruh peserta Tender, untuk dapat memanfaatkan tahapan pemberian penjelasan ini sebaik - baiknya guna memahami lingkup pekerjaan, Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, Terimakasih

Selamat sore,

Dapat Kami sampaikan pada Tahapan Pemberian Penjelasan ini bahwa terkait Peralatan Utama yang disyaratkan pada Paket Tender ini setelah kami berkoordinasi dengan Pihak PPK terdapat perubahan pada alat : Vibrator Roller dimana yang dimaksudkan adalah Concrete Vibrator Jumlah 1 Unit dengan kapasitas 183-200 Hz

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipahami, Terimakasih

Pemilihan - Bab Mengenai peralatan minimum

Pertanyaan Peserta 11445497000 4 Mei 2026 08:47

Assalammualaikum, mohon penjelasan dari panitia mengenai peralatan minimum yang disyaratkan dalam dokumen lelang terdapat alat vibrator roller dengan kapasitas 183- 200 Hz, kapasitas ini setara dengan berat berapa ton? Demikian pak panitia, terimakasih.

Jawaban POKJA PAKET 039 (2026) 4 Mei 2026 09:57

Waalaikumsalam.. terimakasih atas pertanyaan Saudara, terkait peralatan utama yang disyaratkan akan kami koordinasikan kembali apabila terdapat perubahan akan dituangkan dalam Addendum Dokumen Pemilihan

Jawaban POKJA PAKET 039 (2026) 4 Mei 2026 14:28

Selamat sore,Dapat Kami sampaikan pada Tahapan Pemberian Penjelasan ini bahwa terkait Peralatan Utama yang disyaratkan pada Paket Tender ini setelah kami berkoordinasi dengan Pihak PPK terdapat perubahan pada alat :Vibrator Roller dimana yang dimaksudkan adalah Concrete Vibrator Jumlah 1 Unit dengan kapasitas 183-200 HzDemikian kami sampaikan untuk dapat dipahami

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas untukdipergunakan sebagaimana mestinya.

Provinsi Kepulauan Riau

ttd,

POKJA PAKET 039 (2026)